

2019年4月8日

アキレス株式会社
断熱資材事業部

お客様各位

弊社断熱材「ジーワンボード」を使用した防耐火構造の大臣認定番号の変更について

拝啓 貴社益々御清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、社内調査において2017年および2018年に取得しました弊社「ジーワンボード」を使用した防耐火認定の認定書の記載内容に誤りがあったことが判明しましたため、訂正の上、再度認定を取得いたしました。これに伴い、大臣認定番号が変更になりましたので下記にご案内申し上げます。本件につきましては、誤り発覚後、速やかに国土交通省に報告し、防耐火性能に関わる事ではなく、書類上の記載の不備であることをご確認いただいております。

お客様各位にはご迷惑をお掛けすることになり、誠に申し訳なくお詫び申し上げます。弊社といたしましては、再発防止の取り組みとともに、これまで同様に安心安全な製品をご提供していく所存ですので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本件に関してご不明な点等ございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

<変更後の大臣認定番号について>

大臣認定番号 [認定取得日]		区分	構造	外装材等	外張断熱材	充填断熱材※
変更前	変更後					
QF045BE-1491 (1)~(4) [2017.12.15]	QF045BE-1491-1 (1)~(4) [2019.3.26]	準耐火構造	軸組	窯業サディング張 (金具留め)	ジーワンボード	I
PC030BE-3717 (1)~(4) [2017.12.15]	PC030BE-3717-1 (1)~(4) [2019.3.26]	防火構造	軸組	窯業サディング張 (金具留め)	ジーワンボード	I
PC030BE-3741 (1)~(2) [2018.4.6]	PC030BE-3741-1 (1)~(2) [2019.3.26]	防火構造	軸組	窯業サディング張 (金具留め)	ジーワンボード	II

※充填断熱材 I なし/グラスウール 10K 以上 50mm 以上/ロックウール 32K 以上 50mm 以上
II なし/吹付け硬質ウレタンフォーム (A種 1H、当社指定製品)

<本件についての問合せ先>

断熱資材販売部 断熱企画課 課長 近藤正行
電話. 03-5338-9551 E-mail. m.kondoh@achilles-jpn.co.jp

以上